

ZMĚNA 2009

CZ051.3501.5101.0016 Jestřebí
.0016.02.2009 Pavlovice
CZ051.3501.5101.0016 Jestřebí
.0016.02 Pavlovice

identifikační číslo obce 11854
kód obce 05906

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
 - **žádost obce Jestřebí ze dne 19. 12. 2008 o změnu**
 - **návrh zpracovaný Ing. Jarmilou Tavodovou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT 0500889)**

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Jestřebí – Pavlovice leží jižně od České Lípy - nadmořská výška cca 340,00 m n.m. Trvale zde bydlí do 100 obyvatel s 5 rekreačními objekty. Zástavba je zemědělského charakteru, soustředěná s převážným využitím pro soukromou rekreaci. Terén je zvlněný. Rekreačních objektů je nejvíce v údolí Švábského potoka, který protéká pod zástavbou a patří do povodí Ploučnice. Je zde požární nádrž cca 100 m². Pavlovice leží ve vnějším ochranném pásmu vodovodu Jih a v CHKO Kokořínsko a v CHOPAV Severočeská křída.

Nepředpokládá se rozvoj.

VODOVOD

V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu (M-210.0.0-PAV). Voda je jímána pramenní jímkou s kolísavou vydatností (cca 0,5 – 1,2 l/s), odkud je svedena do ČS (1 l/sec) a je čerpána samostatným výtlakem DN 80 do vodojemu 100 m³ (370,53/368,03 m n.m.). Dále jde voda gravitačně potrubím DN 100 do obce. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.

ZMĚNA 2009

Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Stávající vodovod vyhovuje, bude však nutné zrealizovat postupnou rekonstrukci dožilých řadů, výtlačku a ČS.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den*obyvatele cisternami ze zdroje pro úpravnu vody Zahradky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Není zde kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v žumpách s odvozem na ČOV Staré Splavy – 8,5 km.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do povrchových vod nebo se vsakují do terénu.

Zůstává individuální likvidace odpadních vod s bezodtokovými jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Staré Splavy). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod.

Stávajícím způsobem budou odváděny též dešťové vody.

Změna řeší vybudování oddílné kanalizace v místní části Pavlovice. Předpokládá se vybudování 1 162,5 m splaškové kanalizace zakončené čistírnou kontejnerového typu pro 120 ekvivalentních obyvatel. Celkové náklady jsou vyčísleny na 6,532 mil. Kč. Realizace se předpokládá do roku 2012 s plánovanou výstavbou SOS vesničky.

Na základě žádosti obce Jestřebí o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje byla tato schválena jako změna č. 7 usnesením zastupitelstva kraje č. 110/09/ZK dne 28. 4. 2009.