

CZ051.3501.5101.0026 Provodín .0026.02 Srní u České Lípy

identifikační číslo obce 15311

kód obce 13386

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické výkazy

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Provodín – Srní u České Lípy leží v členitém terénu severovýchodně od Provodína v nadmořské výšce 276,00 m n.m. Trvale zde bydlí do 100 obyvatel, je zde 5. rekreačních objektů. Zástavba převážně rodinnými domy je rozptýlená. Je zde dřevozpracující závod LINETA a.s., BOR a.s.. Neprotéká zde žádný recipient. Leží mimo CHKO, ale v PHO vodního zdroje a v CHOPAV Severočeská křída.

Rozvoj se nepředpokládá.

VODOVOD

V obci není vodovod pro veřejnou potřebu, jsou zde pouze lokální zdroje pitné vody a dvě studny – Lineta a.s. a ČD s.p. Na studnu Linety je napojeno 77% obyvatel, část zbývajících na studnu ČD. Tyto zdroje vykazují znečištění coliformními bakteriemi a ropnými látkami. V současné době je prověřován rozsah znečištění dehtovými látkami z impregnace sloupů a pražců

xxxxx

Obec bude připojena na vodovod Provodín.

V roce 2003 byla zahájena projektová příprava na připojení na Provodín.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje pro úpravu vody Zahrádky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů

územně příslušného hygienika. Po dokončení vodovodu bude zásobování **užitkovou vodou** zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Není zde soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v septicích se vsakováním – 50% obyvatel a v žumpách – 50% s odvozem na ČOV Česká Lípa – 7,0 km.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a vsakují se do terénu.

xxxxx

V Srní u České Lípy se nenavrhuje soustavná kanalizační síť a čistírna odpadních vod. Likvidace odpadních vod bude řešena individuálním způsobem v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Česká Lípa). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat jejich rekonstrukci na malé domovní čistírny pro čištění odpadních vod.

Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.