

**CZ051.3501.5101.0031 Stružnice
.0031.04 Stráž u České Lípy**

identifikační číslo obce 15731

kód obce 15732

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické výkazy
4. Územní plán - koncept 04/01

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Stružnice – Stráž u České Lípy leží jižně od obce Stružnice ve svahu, v nadmořské výšce cca 280,00 m n.m. Trvale zde bydlí kolem 10 obyvatel se 6 rekreačními objekty. Stráž u České Lípy leží v CHKO České středohoří. Protéká zde přítok Ploučnice, v tomto úseku toku se jedná o významný vodní tok. Není zde vodní plocha.

Rozvoj se nepředpokládá.

VODOVOD

V obci jsou pouze lokální zdroje vody - studny.

xxxxx

Neuvažuje se s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prýsk. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Stráž u České Lípy nemá centrální kanalizaci, pouze žumpy. Odkanalizovány jsou pouze rekreační objekty.

Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do vodoteče nebo se vsakují do terénu.

xxxxx

S ohledem na vzdálenost této místní části od zástavby obce Stružnice a s ohledem na nízký počet obyvatel ve Stráži u České Lípy nenavrhujeme kanalizace pro veřejnou potřebu a čistírnu odpadních vod. Likvidace odpadních vod bude řešena individuálním způsobem v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Česká Lípa). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod.

Dešťové vody budou i nadále odváděny stávajícím způsobem.