

**CZ051.3501.5101.0034 Tuhaň
.0034.06 Tuhanec**

identifikační číslo obce 17130

kód obce 17129

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické výkazy
4. Urbanistická studie obce Tuhaň

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Tuhaň – Tuhanec leží jižně od České Lípy v nadmořské výšce 280 - 320,00 m n.m. Trvale zde bydlí do 30 obyvatel s 11 rekreačními objekty. Lokalita je převážně rekreační, leží poblíž obce Tuhaň při silnici II/260. Silnice a vodoteč Obrtka dělí Tuhanec na dvě části. Je zde několik staveb lidové architektury, které slouží především k rekreaci. Podnikatelské aktivity ani žádné občanské vybavení zde není, pouze drobné zemědělské hospodaření. Leží v PHO II. st. vnějších vodních zdrojů, hranice CHKO Kokořínsko prochází obcí podél komunikační osy II/260, zásady pro zástavbu vyhlášené pro CHKO zde platí. Osada leží v CHOPAV Severočeská křída a náleží do povodí Obrtky, jež jí protéká. Severně jsou 2 rybníky.

Rozvoj se nepředpokládá.

VODOVOD

Obec je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu (M-221.2.0-TUH). Vodovodní zařízení je dnes součástí vodovodu Tuhaň (Tuhanec, Domašice, Obrok). Zdrojem vody je studna a vrt (0,3 – 1 l/s), z kterého vede výtlač do VDJ Domašice 30 m³ (359,40 m n.m.) a odtud potrubím DN 80 přes redukční ventil do obce. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

xxxxxx

Nutno posílit stávající vodní zdroj v Domašicích, který je již v současné době na hranici svých kapacitních možností.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje pro úpravnu vody Zahrádky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Kanalizace není vybudována, splaškové odpadní vody jsou likvidovány v žumpách na vyvážení na ČOV Dubá – 7 km.

Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do místní vodoteče nebo se vsakují do terénu.

xxxxx

V této místní části se nenavrhuje soustavná kanalizační síť a čistírna odpadních vod. Likvidace odpadních vod bude řešena individuálním způsobem v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Dubá). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod.

Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.