

**CZ051.3501.5101.0040 Žandov
.0040.06 Valteřice**

identifikační číslo obce 17665

kód obce 19448

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické výkazy
4. ÚPSÚ Žandov - před schválením 12/03

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část města Žandov – Valteřice leží jihovýchodně od Žandova v nadmořské výšce 330,00 m n.m. Jedná se o místní část, kde žije do 200 trvale bydlících obyvatel s 11 rekreačními objekty. Zástavba je rozptýlená, zemědělského charakteru leží v CHKO České středohoří, v CHOPAV Severočeská křída a v PHO vodního zdroje. Protéká zde vodoteč Valteřický potok, který náleží do povodí Ploučnice. Nachází se firma Valhekta a kravín.

Rozvoj se nepředpokládá.

VODOVOD

V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu (M-204.2.0-VAL). Původní zdroje byly posíleny vrtem (1,0 l/s) s čerpací stanicí (1 l/sec), odkud se voda čerpá do vodojemu 40 m³ (350,00 m n.m.). Z vodojemu je voda do spotřebiště přiváděna gravitačně potrubím DN 100. Na vodovod je napojeno 81% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

xxxxx

Stav i kapacita vodovodu v obci vyhovuje, je však nutná postupná rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prysk. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Není zde kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v septicích s odtokem do povrchových vod – 60% obyvatel, v žumpách – 30% s odvozem na ČOV Česká Lípa – 11 km a v MČOV – 10%.

Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do vodoteče nebo se vsakují do terénu.

xxxxx

Ve Valteřicích se nenavrhuje kanalizace pro veřejnou potřebu a čistírna odpadních vod. Likvidace odpadních vod bude řešena individuálním způsobem v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Česká Lípa). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod.

Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.