

**CZ051.3504.5103.0069 Rádlo
.0069.02 Milíře**

identifikační číslo obce 13807

kód obce 13808

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
6. Územní plán obce Rádlo z roku 1994
7. Koncepce rozvoje mikroregionu Císařský kámen z roku 1999
8. Regionální plán implementace Libereckého kraje

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Rádlo – Milíře leží západně od Jablonce nad Nisou, v nadmořské výšce 580 - 600 m n.m.

V Milířích žije do 20 trvale žijících obyvatel.

Zástavba několika rodinných domů a chat je rozptýlená (24 rekreačních objektů a jedno ubytovací zařízení s kapacitou 25 lůžek). Počet trvale žijících obyvatel bude mít mírný nárůst. Předpoklad výstavby do roku 2005 je 34 RD a výstavba domu pečovatelské služby. Do budoucna lze předpokládat rozvoj pro trvalé i rekreační bydlení pro Liberec i Jablonec. Plánuje se výstavba golfového hřiště včetně technického zázemí.

V západní části zástavby pramení Lučný potok, který náleží do povodí Lužické Nisy, částečně je dotčeno CHOPAV Severočeská křída a patří do mikroregionu Císařský kámen.

VODOVOD

V této místní části obce probíhá v současné době výstavba vodovodu současně s plynovodem a přeložením el. kabelu. Napojení bude na vodovod Rádlo přes VDJ Milíře 2x50 m³ a AT stanici (4 l/s). Délka vodovodních řadů Pe-HD 90 a 63 bude cca 2000 m – dokončení v září 2003.

V této místní části obce probíhá v současné době výstavba vodovodu současně s plynovodem a přeložením el. kabelu. Napojení bude na vodovod Rádlo přes VDJ 100 m³ a AT stanici (4 l/s). Délka vodovodních řadů bude cca 2000 m –dokončení v září 2003.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Dolánky a Libíč. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování **užitkovou vodou** zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Milíře nemají v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody - 80% obyvatel odtékají po individuálním předčištění v septicích do potoka. Ostatní rodinné domky mají vybudovány bezodtokové jímky – 20% obyvatel, s následným vyvážením na ČOV Liberec – 15 km.

Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.

xxxxx

V této místní části obce se uvažuje i nadále s individuálním čištěním splaškových vod.

Stávající septiky budou nahrazeny bezodtokovými jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Liberec). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat jejich rekonstrukci na malé domovní čistírny pro čištění odpadních vod.

Dešťové vody budou nadále odváděny příkopy a propustky přímo do potoka.