

**CZ051.3505.5105.0092 Bílá  
.0092.08 Kocourov**

identifikační číslo obce 40832

kód obce 00388

**PODKLADY**

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Urbanistická studie obce Bílá
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
6. Zadání stavby kanalizace a ČOV části obce Bílá
7. Projekt stavby kanalizace a ČOV části obce Vlčetín
8. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.

**CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)**

Místní část obce Bílá – Kocourov leží jihovýchodně od Liberce v nadmořské výšce 340 - 370 m n.m. V Kocourově není nikdo trvale hlášen a je předpoklad, že v dohledné době ani nebude je zde 6 rekreačních objektů. Zástavba je rozptýlená a je zde kravín (80 ks), v současné době chov prasat a malé průmyslové provozovny. Zástavbou protéká místní vodoteč, která náleží do povodí řeky Mohelky. Území se nachází v CHOPAV Severočeská křída. Výroba zemědělská, dvě menší provozovny a kravín (80 ks). Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj.

**VODOVOD**

V obci Bílá - části obce Kocourov není vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je částečně z vlastního vodovodu nebo ze studní. Vodovod není v majetku SVS ani obce, ale v plné míře splňuje parametry vodovodu pro veřejnou potřebu.

**xxxxx**

Předpokládá se i nadále zásobování pitnou vodou z vlastního vodovodu, který je na konci životnosti a je nutná jeho obnova. Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a z ekonomických důvodů navrhujeme posunout tato opatření za horizont r.2015.

## A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Dolánky a Libíč. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno ze soukromého vodovodu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V části obce Kocourov není vybudována žádná kanalizace. U rodinných domů jsou odpadní vody zachyceny v žumpách – 100% a následně vyváženy na ČOV Liberec – 30 km.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů a propustků do Oharky a vsakovány do terénu.

xxxxx

Vzhledem k malému počtu obyvatelstva a rozptýlenosti zástavby se v části obce Kocourov i nadále uvažuje s individuální likvidací splaškových vod. Odpadní vody budou akumulovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Liberec). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod.

Likvidace dešťových vod bude stávajícím způsobem.