

**CZ051.3501.5106.0121 Cvikov  
.0121.03 Drnovec**

identifikační číslo obce 01809

kód obce 01808

**PODKLADY**

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
6. Územní plán SÚ Cvikov z r.1988, zadání 03/01
7. Studie – Mikroregion Novoborsko- zpracovatel SVIS s.r.o. Ústí n. L.

**CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)**

Drnovec je místní částí obce Cvikov a nachází se východně od obce a v podstatě je její součástí. Drnovec je v nadmořské výšce 350,00 m n.m.

Žije zde do 200 stálých obyvatel a je zde 38 rekreačních objektů. Rozptýlená zástavba se převážně sestává z rodinných domků, charakter je rekreační. V obci není vodoteč, na území zasahuje pouze Cvikovský rybník a je zde požární nádrž cca 50 m<sup>2</sup>.

Území se nachází v CHKO Lužické hory, v CHOPAV Severočeská křída a v PHO vodního zdroje.

Předpokládá se mírný rozvoj této místní části- výstavba RD do r. 2015.

**VODOVOD**

Obec je napojena na vodovodní systém Cvikova vodovodním řadem DN 80 (SK-252.2.0-CVI) od ÚV Nisan. Zdroje jsou popsány u Cvikova (0121.01)  
Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.

Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

**xxxxx**

Z důvodů narůstajících požadavků na výstavbu rodinných domků je v rámci rekonstrukce neprodleně nutné zvýšení kapacity některých rozvodných řadů.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prysk. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V místní části Drnovec není vybudována kanalizace pro veřejnou potřebu ani ČOV. Odpadní vody jsou likvidovány v septicích s odtoky zasakujícími do terénu – 20% obyvatel nebo ve vyvážecích jímkách – 80% s odvozem na ČOV Nový Bor – 10 km.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a vsakují se do terénu.

\*\*\*\*\*

V místní části Drnovec se uvažuje s výhledovým vybudováním splaškové kanalizační sítě z trub DN 300 v délce cca 3,025 km s přečerpáváním odpadních vod do kanalizačního systému Cvikova. Součástí kanalizační sítě budou výtlaky DN 150 v délce 0,35 km a dvě čerpací stanice.

Dešťové vody budou i nadále odváděny pomocí příkopů, struh a propustků a budou se zasakovat do terénu.