

**CZ051.3504.5108.0159 Albrechtice v Jizerských Horách
.0159.02 Mariánská Hora**

identifikační číslo obce 00029

kód obce 00028

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 převzaté ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
6. Územní plán obce Albrechtice z r. 2000
7. Projekt stavby kanalizace a ČOV Albrechtice v Jizerských horách
8. Projekt stavby vodovodu Albrechtice v Jizerských horách

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Albrechtice v Jizerských horách – Mariánská Hora se nachází severovýchodně od Jablonce n. N. v nadmořských výškách 620 - 770 m n.m. Jedná se o sídlo do 50 trvale žijících obyvatel se 119 rekreačními objekty a 12 penzions (300 lůžek). Zástavba je rozptýlená, převážně rekreačními objekty, nejvíce je tato oblast využívána pro sjezdové a běžecké lyžování. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat, největší rozvoj lze předpokládat v oblasti turistického ruchu.

Mariánskou Horou protéká bezejmenná vodoteč s jedním přítokem, která náleží do povodí řeky Kamenice. Území leží v CHKO i CHOPAV Jizerské hory.

VODOVOD

Albrechtice - místní část Mariánská hora nemá v současnosti vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně.

xxxxx

V této místní části obce se uvažuje i nadále s individuálním zásobením pitnou vodou. Jedná se o území s rozptýlenou zástavbou horského charakteru a o neúměrný poměr stálých obyvatel k počtu rekreačních lůžek.

S napojením na vodovod pro veřejnou potřebu se neuvažuje.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jesenný. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Mariánská Hora nemá vybudovanou kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou čištěny individuálně v septicích s odtoky zaústěnými do vodoteče –50% a bezodtokových jímkách –50% s vyvážením na ČOV Albrechtice v Jizerských horách.

Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky do vodotečí.

xxxxx

V Mariánské Hoře se uvažuje s individuálním čištěním splaškových vod akumulovaných v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Albrechtice). Stávající septiky budou nahrazeny bezodtokovými jímkami. Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat jejich rekonstrukci na malé domovní čistírny pro čištění odpadních vod.

Dešťové vody budou i nadále odváděny příkopy a propustky do vodotečí.