

**CZ051.3504.5108.0168 Zlatá Olešnice
.0168.02 Lhotka**

identifikační číslo obce 19305

kód obce 19307

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu - obec
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – statistické výkazy
5. Územní plán obce Zlatá Olešnice před r. 1992
6. Projektová dokumentace kanalizace a ČOV Zlatá Olešnice

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Zlatá Olešnice - Lhotka leží jihovýchodně od Tanvaldu. V této místní části žije do 50 trvale žijících obyvatel. Zástavba je celkem kompaktní s 27 rekreačními objekty a třemi ubytovacími zařízeními (31 lůžek). Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj.

Zástavbou ve svažitém terénu neprotéká žádná vodoteč, jihovýchodně protéká údolní nivou potok Zlatník. Území náleží do povodí Kamenice, nezasahuje do CHKO a CHOPAV Jizerské hory.

VODOVOD

Vodovod pro veřejnou potřebu (M-93.0.0-LHO) je zde od roku 1949, potrubí je litinové DN 40 až 80. Prameniště - jímací zářez má kapacitu 0,25 l/s, voda je gravitačně svedena do obce, odkud je čerpací stanicí s akumulací 20 m³ (465,65/467,50 m n.m.) čerpána do vodojemu za spotřebišťem, který má obsah 40 m³.(544,00/542,00 m n.m.) Vodovod je v majetku a ve správě obce Zlatá Olešnice. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel.

Stávající vodovodní zařízení je 50 let staré a vyžádá si celkovou rekonstrukci.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jesenný. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Lhotka nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od 10% obyvatel odtékají po individuálním předčištění (septiky) do podmoků. Část rodinných domků – 90% obyvatel má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením na ČOV Tanvald se svozovou vzdáleností do 15 km.

Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky a vsakují do terénu.

xxxxx

V této místní části obce se uvažuje i nadále s individuálním čištěním splaškových vod a stávajícím způsobem odvedení dešťových vod. Septiky budou nahrazeny bezodtokovými jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Tanvald). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat jejich rekonstrukci na malé domovní čistírny pro čištění odpadních vod.