

**CZ051.3504.5110.0216 Železný Brod
.0216.03 Horská Kamenice**

identifikační číslo obce 04481

kód obce 19622

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
6. Urbanistická studie obce z roku 1992
7. Regionální plán implementace Libereckého kraje

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Železný Brod – Horská Kamenice leží východně od Železného Brodu v nadmořské výšce 410 - 460 m n.m. Žije zde do 200 trvale žijících obyvatel s 20. rekreačními objekty. V obci je převážně drobné zemědělství. Zástavba obce je poměrně soustředěná. Území náleží do povodí Jizery, do CHKO a CHOPAV nezasahuje. Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna nelze předpokládat výrazný rozvoj.

VODOVOD

Do VDJ Horská Kamenice 100 m³ (490,46/486,46 m n.m.) je přivedena voda potrubím DN 100 – (OL–M–102.0.0–HRK) z přívaděče ze Souše. Spotřebiště je zásobeno řadem PVC 110 gravitačně. Na vodovod je napojeno 75% obyvatel.

Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

xxxxx

Stávající rozvodná síť pokrývá potřeby obce. V rozvodné síti nedochází k výjimečným provozním potížím. Kapacita vodních zdrojů je v současnosti dostatečná. Zbývá pouze dobudování rozvodné sítě v délce cca 1000 m.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Václaví. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Horská Kamenice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění (septiky) převážně do podmoků – 70% obyvatel. Malá část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky -30% s následným vyvážením na ČOV Železný Brod – 3 km.

Dešťové vody jsou odváděny příkopy a propustky přímo do přítoku potoka Kamenice.

xxxxx

V této místní části obce se uvažuje i nadále s individuálním čištěním splaškových vod v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Železný Brod). Stávající septiky budou nahrazeny bezodtokovými jímkami. Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat jejich rekonstrukci na malé domovní čistírny pro čištění odpadních vod.

Dešťové vody budou nadále odváděny příkopy a propustky přímo do přítoku Kamenice.