

**CZ051.3501.5101.0018 Kravaře**  
**.0018.01 Kravaře**  
**.06 Víska**

identifikační číslo obce 07418

identifikační číslo obce 40699

kód obce 07418

## PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Údaje provozovatele kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
5. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
6. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
7. Urbanistická studie z r. 1985

## CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec leží jihozápadně od České Lípy při silnici na Litoměřice v nadmořské výšce 280,00 m n.m. Jedná se o obec do 600 trvale bydlících obyvatel s 25 rekreačními objekty. Obec je zemědělského charakteru, zástavba soustředěná, rovinatý terén. Polovina obce se nachází v CHKO České středohoří (hranice silnice na LT), dále v CHKO Kokořínsko, v CHOPAV Severočeská křída a v PHO vodního zdroje. Obcí protéká Bobří potok, který náleží do povodí Ploučnice a je zde vodní nádrž - koupaliště 12 arů.

Rozvoj obce se nepředpokládá.

## VODOVOD

V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu (SK-234.1.0-KRA). Voda je sváděna ze zdroje – zářezy (0,1-1,0 l/s) do vodojemu 120 m<sup>3</sup> (320,45/317,80 m n.m.) a dále do spotřebiště potrubím DN 100. Vodovod byl propojen s vodovodem Blíževdly (SK-234.3.0-KRA) přes věžový VDJ 200 m<sup>3</sup> (398,00 m n.m.) potrubím DN 150, který zlepšuje situaci vodovodu v Kravařích, především z kapacitních důvodů. V Kravařích byl ještě vybudován vrt (10,0 l/s), který pro vysoký obsah Fe a H<sub>2</sub>S byl trvale vyřazen z provozu.

Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

\*\*\*\*\*

Z hlediska vývoje je nutné v obci vybudovat nový vodojem na vyšší kotě objemu 200 m<sup>3</sup>. Následně bude nutné u stávajícího vodojemu vybudovat malou ČS s výtlakem do tohoto nového vodojemu. Dále bude pokračovat rekonstrukce a výměna dožilých vodovodních řadů a přípojek. Z ekonomických důvodů akce posunuta za horizont roku 2015.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje pro úpravnu vody Zahradky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V obci je částečně vybudována oddílná splašková (K603.1.2-S.N) a částečně jednotná kanalizace (K603.1.1-J.C). Část kanalizace je zaústěna na obecní ČOV (VHS III.). Na kanalizaci je napojeno 45% obyvatel. Ostatní nenapojené objekty mají vlastní lokální čištění (septiky).

Čistírna odpadních vod Kravaře je mechanicko – biologická s kapacitou  $Q = 84 \text{ m}^3/\text{d}$  a  $BSK_5 = 33,6 \text{ kg/d}$  (skutečnost 14,82 kg/d). Mechanické předčištění probíhá ve sdruženém objektu (ocelová kruhová nádrž), kde jsou osazeny jemné česle a čerpadlo. Přes Thomsonův přepad natékají mechanicky předčištěné odpadní vody na biologickou část - balená ČOV VHS - typ III. Vyčištěné vody jsou vypouštěny přes měrný objekt do Bobřího potoka. Přebytečný kal je zahušťován v kalovém silu objemu 50 m<sup>3</sup>.

Majitelem kanalizace je obec a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací nebo příkopy a propustky do Bobřího potoka.

\*\*\*\*\*

Čistírna odpadních vod kapacitně vyhovuje pro celou obec, je třeba dobudovat zahušťovací nádrž objemu cca 50 m<sup>3</sup> a kanalizační síť v obci včetně připojení lokality Víška (čerpání splašků) v celkové délce 3,0 km DN 300 včetně čerpací stanice pro  $Q = 5 \text{ l/s}$  a výtlačného řadu DN 80, délky 0,2 km.

Odvádění dešťových vod zůstane zachováno.