

**CZ051.3505.5102.0059 Višňová  
.0059.06 Poustka**identifikační číslo obce 18256  
kód obce 18259**PODKLADY**

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 převzaté ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Frýdlantské vodárenské sdružení - statistické výkazy
4. Územní plán ve stádiu přípravu – předpoklad ukončení v roce 2004
5. Regionální plán implementace – region Frýdlantského vodárenského sdružení
6. Pohovor s provozovatelem

**AKTUALIZACE 2010**

7. Aktualizované údaje o počtu obyvatel obce, údaje k roku 2008
8. Provozní řád vodovodu Frýdlant, Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., leden/2010
9. Konzultace se zástupcem provozovatelem ing. Olyšarem
10. Konzultace s paní starostkou Mgr. Marií Matuškovou
11. Územní plán
12. Vyjádření obce k návrhu z 27.5.2010

**CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)**

Místní část obce Višňová - Poustka leží severozápadně od Frýdlantu, v nadmořských výškách 250,00 – 272,00 m n. m. Trvale zde žije do 200 obyvatel se 14. objekty pro individuální rekreaci. Zástavba je převážně soustředěná podél místní komunikace, po okrajích rozptýlená. Severně od obce protéká významný vodní tok Smědá a jeden místní potok, východně od obce jsou 2 rybníky. Území náleží do povodí Smědé. Nepředpokládá se rozvoj obce.

**VODOVOD**

Obec Poustka je zásobena ze skupinového vodovodu (SK-122.5.0-BUL) Bulovka. Voda z VDJ Poustka 150 m<sup>3</sup> (285,00/282,00 m n.m.) vede potrubím DN 80 do spodní části obce. Horní část obce je zásobována vodovodním řadem DN 100 z Arnoltic. Na vodovod je napojeno 68 % obyvatel.

*Původní text (navrhuje se nahrazení aktualizovaným textem):*

~~Majitelem a provozovatelem je Frýdlantské vodárenské sdružení.~~

*Aktualizovaný text – aktualizace 2010:*

Majitelem a provozovatelem vodovodu je Frýdlantská vodárenská společnost a.s.

*Konec aktualizovaného textu*

Ostatní obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní.

\*\*\*\*\*

Vodovod je navržen na potřebný rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů. Není v budoucnu uvažováno s jeho dalším rozšířením.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů pro úpravnu vody Frýdlant a ze zdroje Lázně Libverda. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V Poustce není vybudovaná kanalizační síť, 50% splaškových vod obyvatelstva je odváděno do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Frýdlant se svozovou vzdáleností do 10 km. 25% obyvatel má septiky se vsakováním a 25% má septiky s přepadem do vodotečí.

50% rekreatantů odvádí splašky do bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Frýdlant se svozovou vzdáleností do 10 km. 26% rekreatantů má septiky se vsakováním a 24% má septiky s přepadem do vodotečí.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, propustků a struh do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč, není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulčních jímek s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Frýdlant). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat jejich rekonstrukci na malé domovní čistírny pro čištění odpadních vod.

V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Frýdlant.



Způsob odvádění dešťových vod zůstane zachován.