

**CZ051.3505.5105.0112 Osečná  
.0112.06 Podvrší**

identifikační číslo obce 40845

kód obce 11278

**PODKLADY**

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
6. Osečná - Územní plán sídelního útvaru z r.2000
7. Generel kanalizace Osečná
8. Regionální plán implementace Libereckého kraje

**CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)**

Místní část obce Osečná – Podvrší leží jihozápadně od Osečné v nadmořské výšce 360 m n.m. V Podvrší žije okolo 10 trvale žijících obyvatel a je zde 9 rekreačních objektů. Zástavba je rozptýlená, sloužící převážně pro rekreaci, je zde drobné zemědělství. Podvrší leží na okraji PHO vodního zdroje Dolánky. Nedaleko zástavby protéká bezejmenná vodoteč, která náleží do povodí Ploučnice.

Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat.

**VODOVOD**

Společný vodovod pro části obce Osečná, Lázně Kundratice a Podvrší. Zdrojem je pramenní jímka v Osečné s vydatností 5 l/s. Ze zdroje je voda čerpána řadem DN 100 do vodojemu Osečná 130 m<sup>3</sup> (420,80/417,90 m n.m.) přes síť Osečné. Na vodovodní síť jsou napojeny dále Lázně Kundratice a Podvrší, kde je vodovodem (M-01.0.0-OSE) zásobeno 100% obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

xxxxx

Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby a bez velkých provozních problémů. Pouze jen potřeba dokončit rekonstrukci cca 100 m hlavního zásobního řadu.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Dolánky a Libíč. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

## ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V místní části obce Osečná – Podvrší není vybudována žádná kanalizace. U rodinných domů jsou odpadní vody zachycovány v žumpách – 100% obyvatel a následně vyváženy na zemědělské pozemky.

Dešťové vody se vsakují do terénu.

xxxxx

Vzhledem k malému počtu obyvatel a rozptýlené zástavbě se v Podvrší i nadále uvažuje s individuálním čištěním splaškových vod v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Stráž pod Ralskem). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod.

Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.