

**CZ051.3505.5105.0112 Osečná
.0112.07 Vlachové**

identifikační číslo obce 40846

kód obce 11278

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
6. Osečná - Územní plán sídelního útvaru z r. 2000
7. Generel kanalizace Osečná
8. Regionální plán implementace Libereckého kraje

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Osečná – Vlachové leží jižně od Osečné v nadmořské výšce 405 - 410 m n.m. Ve Vlachové žije do 10 trvale žijících obyvatel a je zde 10 rekreačních objektů. Zástavba rekreačních domků je rozptýlená, nachází se v PHO II.stupně vodního zdroje Dolánky a protéká jí potok Zábrdka, v tomto úseku toku se jedná se o významný vodní tok, který náleží do povodí Jizery.

Do budoucna se nepředpokládá rozvoj.

VODOVOD

Osečná - část obce Vlachové je bez vodovodu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní nebo vlastních vodovodů.

xxxxx

Předpokládá se i nadále individuální zásobování pitnou vodou.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Dolánky a Libíč. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní a soukromých vodovodů. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V místní části obce Osečná – Vlachové není vybudována žádná kanalizace. U jednoho obytného domu a rekreačních objektů jsou odpadní vody zachycovány v žumpách s vyvážením na ČOV Stráž pod Ralskem – 14 km.

Dešťové vody se vsakují do terénu.

xxxxx

Vzhledem k malému počtu obyvatel se ve Vlachové i nadále uvažuje s individuálním čištěním splaškových vod v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Stráž pod Ralskem). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod.

Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.