

**CZ051.3505.5105.0113 Proseč pod Ještědem
.0113.03 Horka**

identifikační číslo obce 40856

kód obce 13324

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu - obec
4. Proseč pod Ještědem - urbanistická studie

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Proseč pod Ještědem – Horka se nachází severně od Českého Dubu v nadmořských výškách 420 - 440 m n.m. V Horce žije do 10 trvale žijících obyvatel a jsou zde 3 rekreačními objekty. Zástavba je soustředěná, slouží převážně k rekreačním účelům. Protékající potok Rašovka spadá do povodí vodárenského toku Jizera. Území leží v CHOPAV Severočeská křída

Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.

VODOVOD

Obec je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu Javorník-Jiříčkov, se zdrojem Jiříčkov s vydatností 0,4 l/s. Voda ze zdroje plní vodojem Padouchov 100 m³ (517,00/512,00 m n.m.), ze kterého je veden zásobní řad DN 100 pro Jiříčkov a Bláto, a dále je vedena voda do vodojemu Jiříčkov 2x100 m³ (451,00/447,00 m n.m.) a odtud potrubím DN 150 pro Horku (SK-18.0.1-JAV) a Javorník a Padouchov. Na vodovod je napojeno 71% obyvatel. Majitelem i provozovatelem vodovodu je obec Proseč pod Ještědem.

xxxxx

Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů. Vodovodní síť nevyžaduje další rozšíření, pouze je nutné uvažovat o posílení zdroje.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Dolánky a Libíč. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V místní části obce Proseč pod Ještědem – Horka není vybudována žádná kanalizace. U rodinných domů jsou odpadní vody zachycovány v žumpách a následně vyváženy na zemědělské pozemky – 100 %.

Horka je zatížena vyústěním splaškové kanalizace z Jiříčkova. Vyústění je do Rašovky protékající podél obytné zástavby.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů a propustků do Rašovky.

xxxxx

Vzhledem k malému počtu obyvatel se v Horce nadále uvažuje s individuálním čištěním splaškových vod v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Liberec). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod.

Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.