

**CZ051.3505.5105.0114 Rynoltice
.0114.04 Nová Starost**

identifikační číslo obce 14469

kód obce 14471

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Zadání stavby Rynoltice, Polesí, Jítrava - odkanalizování a čištění OV
5. Rynoltice - ČOV a kanalizace - I. etapa
6. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
7. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
8. Územní plán z r. 1988 (nový rozpracován)

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Rynoltice – Nová Starost leží západně od Liberce, nadmořské výšky činí 300 - 330 m n.m. V Nové Starosti žije do 50 trvale žijících obyvatel a je zde 12 rekreačních objektů, zástavba je rozptýlená. Provozuje se zde zemědělská výroba. Územím, které náleží do povodí Ploučnice neprotéká vodoteč, k hranici intravilánu zasahuje PHO I.° vodního zdroje.

Počet trvale žijících obyvatel bude stagnovat. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.

VODOVOD

Osada Nová Starost je zásobována z vodovodu pro veřejnou potřebu (M-02.3.0-RYN), který má síť napojenu na Rynoltice (studna Nová Starost je v současné době odstavena z důvodu nekvalitní vody), kdy je přímo do sítě čerpána voda řadem DN 80. Na vodovod pro veřejnou potřebu je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodovodu je SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

xxxxx

Vodovod je navržen na celý rozsah zástavby, bez velkých provozních problémů.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Kněžice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V místní části obce Rynoltice – Nová Starost není vybudována kanalizační síť. U rodinných domů jsou odpadní vody zachycovány v žumpách – 100 % - a následně vyváženy na ČOV Hrádek nad Nisou – 10 km a také na ČOV Gesta a.s. Rynoltice.

Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací v délce 1,0 km nebo pomocí příkopů a propustků vsakovány do terénu.

xxxxx

Vzhledem k malému počtu obyvatel a rozptýlené zástavbě se v Nové Starosti nadále uvažuje s individuálním čištěním splaškových vod v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Hrádek nad Nisou). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod.

Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.