

**CZ051.3501.5106.0126 Mařenice
.0126.04 Mařeničky**

identifikační číslo obce 09218

kód obce 09217

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaje inspektorů SVS a.s.
6. Urbanistická studie – dosud neschválena
7. Studie – Mikroregion Novoborsko – zpracovatel SVIS s.r.o. Ústí n. L.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Mařeničky jsou místní částí obce Mařenice a nacházejí se jižně od obce v nadmořské výšce 356,00 m n.m.

V Mařeničkách je do 10 stálých obyvatel a 12 rekreačních objektů. Rozptýlená zástavba je orientována podle silnice a potoka Svitávky, který náleží do povodí Ploučnice. Převládá zde bydlení rekreačního charakteru.

Území se nachází v CHKO Lužické hory, v CHOPAV Severočeská křída a v PHO vodního zdroje.

Výraznější rozvoj obce se nepředpokládá.

VODOVOD

V obci není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelstvo je zásobováno z lokálních zdrojů.

xxxxx

Po rekonstrukci rozvodné sítě v Mařenicích lze počítat s připojením na tento systém. Z ekonomických důvodů akce posunuta za horizont roku 2015.

A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Nový Bor a Horní Prusk. Zásobování pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobování užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

V obci není soustavná kanalizace ani ČOV, odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách s následným odvozem na ČOV Jablonné v P. – 8,5 km.

Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do místní vodoteče nebo se vsakují do terénu.

xxxxx

V této místní části se uvažuje i nadále s individuálním čištěním splaškových vod. Splaškové vody z celé místní části budou akumulovány v bezodtokových jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu odpadních vod (bilančně je uvažována ČOV Jablonné v Podještědí). Při splnění určitých podmínek (např. na základě hydrogeologického posudku, posouzení dopadu výstavby malé domovní čistírny na životní prostředí v dané lokalitě a výskyt vyhovujícího recipientu) je případně možné též akceptovat využití malých domovních čistíren pro čištění odpadních vod.

Odvádění dešťových vod bude i nadále řešeno stávajícím způsobem.