

**CZ051.3504.5109.0173 Jenišovice
.0173.02 Odolenovice**

identifikační číslo obce 05843

kód obce 05841

PODKLADY

1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu
2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. Údaje provozovatele vodovodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - statistické výkazy
4. Dlouhodobá koncepce rozvoje SVS a.s.
5. Pohovor s provozovatelem a údaji inspektorů SVS a.s.
6. Územní plán obce Jenišovice z r. 1999
7. Projekt stavby kanalizace Jenišovice, Odolenovice z roku 1992
8. PD vodovodu a kanalizace – Ing. Zdeněk Hudec, Rychnov u Jablonce n.N.
9. Regionální plán implementace Libereckého kraje

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část obce Jenišovice-Odolenovice leží severně od Turnova v nadmořské výšce 340 - 420 m n.m. Trvale zde bydlí do 200 obyvatel se 41. rekreačními objekty. Zástavba rodinných domů je převážně soustředěná. Obec patří do povodí významného vodního toku Jizera, zasahuje do CHOPAV Severočeská křída. Území zasahuje do PHO II. Do budoucna lze předpokládat mírný rozvoj - do roku 2010 výstavba 15-20 rodinných domků. Na okraji obce je územním plánem určena plocha o výměře 2ha pro výrobní objekty, v současnosti zatím pouze balírna potravin a opravna. V části Odolenovice je 1x restaurace a obchod. Celé území místní části je plynofikováno.

VODOVOD

Zásobení vodou je zde realizováno skupinovým vodovodem Jenišovice - Frýdštejn – (SK-75.8.0-FRY), kde voda je do sítě dodávána z místních zdrojů, posílení systému ze Žďárku převádí vodu z vodojemu Žďárek 250 m³ do vodojemu Jenišovice 150 m³ řadem PVC DN 150 dl. 1910 m. Do VDJ Jenišovice - Kozlence starý 200 m³ (442,56/439,35 m n.m.) je přiváděna voda gravitačně ze zdrojů v Kozlencích a gravitačně převáděna z VDJ Žďárek (449,41/446,41 m n.m.) potrubím DN 150 do VDJ Jenišovice – Kozlence nový 150 m³ (442,56/439,21 m n.m.), z vodojemů jsou zásobeny obce gravitačně. Do systému je čerpána

voda ze zdroje Jenišovice vrt J-2 (čerpadlo ve vrtu) přes ČS a akumulací 100 m³ v množství pro pokrytí potřeby vody (i plnění vodojemu). Na vodovod je napojeno 64 % obyvatel.

Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vodovod je navržen na téměř celý rozsah zástavby, je v dobrém stavu a bez velkých provozních problémů. Do budoucna se uvažuje s rozšířením stávající vodovodní sítě DN 80, 400 m.

Nouzové zásobování **pitnou vodou** bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Dolánky a zdroje Libíč. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování **užitkovou vodou** bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Odolenovice nemají v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody odtékají po individuálním předčištění v septicích přímo do podmoků – 42,5%. Část rodinných domků má vybudovány bezodtokové jímky s následným vyvážením na pole – 57,5%.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací přímo do potoka.

Výhledová koncepce odkanalizování předpokládá odvedení splaškových odpadních vod na kanalizační systém Turnov. Navrhovaný kanalizační sběrač DN 300 v délce 2,3 km bude napojen na kanalizaci pivovaru Malý Rohozec. Sběrač je společný pro odpadní vody z Jenišovic a Odolenovic

Pro odvedení odpadních vod z Odolenovic je navržen oddílný systém odkanalizování. Navržená splašková kanalizace bude vybudována z trub DN 250 v délce 0,66 km a DN 300 v délce 1,06 km. Součástí kanalizačního systému bude čerpací stanice a výtlač DN 90 v délce 0,3 km. Celková délka kanalizační sítě bude 2,02 km. Pro výstavbu kanalizace byl v roce 1992 zpracován prováděcí projekt - ÚPL SČVK a.s.

Výhledově se předpokládá dobudování kanalizace do rozvojových ploch v délce cca 0,4 km.